

**Zamawiający:**

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Władysława Szafera w Głubczycach  
ul. Niepodległości 2  
48-100 Głubczyce

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

Ogłoszenie nr: 2023/BZP 00337833/01 z dnia 2023-08-02

Nazwa zadania: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zapytanie z dnia 13.08.2023r.****PYTANIE NR 1:**

W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił minimalne parametry techniczno-użytkowe jakie winna spełniać nawierzchnia poliuretanowa.

Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie dokumenty ma posiadać system poliuretanowy i na jakim etapie w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami SWZ należy je dostarczyć Zamawiającemu : czy mają być dołączone do oferty, czy przed podpisaniem umowy ?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że system poliuretanowy musi posiadać następujące dokumenty:

1. Certyfikat produktu WA / IAAF.
2. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni zgodnie z załączonym certyfikatem produktu.
3. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Gwarancja winna określać miejsce wbudowania, a okres gwarancji ma być zgodny z terminem określonym w ofercie.
5. Karta techniczna systemu.

W/w dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego systemu poliuretanowego należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą.

**PYTANIE NR 2:**

Zamawiający wymaga wykonania boiska poliuretanowe w odcieniach szarości i niebieskiego który wymaga zastosowania lakieru UV . Czy jest możliwość wykonania boiska w kolorystyce nie wymagającej zastosowania drogiej chemii UV ?

**ODPOWIEDŹ:**

Kolor zgodny z dokumentacją projektową (szary i niebieski), Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru. Jeśli system nie ma ochrony przed UV, należy wycenić i zastosować lakier chroniący przed UV.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące terminu składania ofert opublikowano w dokumencie o nazwie „2023-08-14 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ”.

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

**mgr inż. Bogusław Chochowski**